

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

remiss@boverket.se
stina.jonfjard@boverket.se

Sollentuna, 2017 05 19

Villaägarnas Riksförbund
Handläggare: Johan Smeds

Er beteckning: 4562/2016

Bilaga 1 till Remissvar

Extra remiss; Förslag till ändrade regler i BBR och BEN

Villaägarnas synpunkter

Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, har beretts tillfälle att yttra sig och får med anledning härav anföra följande.

Systemgränser och primärenergifaktorer

Kritikpunkter från tidigare lämnat remissvar daterat 2017 02 20 kvarstår.

Begränsning av installerad effekt

Kritikpunkter från tidigare lämnat remissvar daterat 2017 02 20 kvarstår.

Det orimliga med ambitionen att vilja begränsa eleffektanvändningen för uppvärmning i en NNE-byggnad är att effektbehovet för uppvärmning redan är lågt tack vare utformningen av klimatskalet.

Villaägaren ansluter vanligtvis sin fastighet till elnätet och betalar en avgift till elnätsbolaget som varierar beroende på huvudsäkringens storlek. Att det sedan ska vara förbjudet att använda den tillhandahållna eleffekten till uppvärmning av NNE-huset eller tappvarmvattnet samtidigt som det är tillåtet att använda eleffekten för laddning av elbilar, användning av torktumlare, brödrost eller hårtork är högst orimligt. Ambitionen att vilja reglera eleffektanvändningen kompliceras ytterligare när det dessutom handlar om el som genereras på den egna fastigheten.

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Gunnar Jansson
Förbundsdirektör